

Mińsk Mazowiecki, dnia 14 kwietnia 2017 roku

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 1**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Przebudowa ulicy Żołnierskiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Karolina”

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) poniżej przedstawiam treść zapytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem.

Zapytanie:

W Przedmiarze Robót na stronie 4, w punkcie 18 podano: „Kanały z rur PEHD DN300 SN8”.

W Specyfikacji Technicznej na stronie 17, w punkcie ulica Huberta podano: „ ... Projektuje się kanalizację deszczową z rur PE D=300mm o łącznej długości 560m”. Na stronie 18 w punkcie ulica Żołnierska podano: „...Projektuje się kanalizację deszczową z rur PE D=300 o łącznej długości około 360m”. Na stronie 19 u punkcie ulica Lotników podano: „ ...Projektuje się kanalizację deszczową z rur PE D=250mm i PE D=300mm o łącznej długości około 315m”. Również na stronie 19 w punkcie ulica Sezamkowa podano: „...Projektuje się kanalizację deszczową z rur PE D=300mm o łącznej długości około 250m”.

- Do wykonania kanałów i przepustów mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury z PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylen) są produkowane wg tej samej normy PN-EN 13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców - poliolefin. Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku, opublikowanego w opracowaniu pt: „ZALECENIA PROJEKTOWE I TECHNOLOGICZNE DLA PODATNYCH DROGOWYCH KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH”.

Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1. o materiałach stosowanych do produkcji rur. A mianowicie są to polipropylen (PP) i polietylen (PE).

W związku z powyższym składamy zapytanie : Czy zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy kanałów i przepustów rur karbowanych z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do budowy kanalizacji deszczowej rury z polietylenu i polipropylenu mogą być stosowane alternatywnie.

Ponadto Zamawiający nadmienia, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie ul. Żołnierskiej w zakresie opisanym w SIWZ.

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta