

RI.271.3.45.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „*Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w miejscowości Brzózce*”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie II etapu prac związanych z budową boiska do piłki nożnej w miejscowości Brzózce, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 502/1 w miejscowości Brzózce, polegającego na budowie oświetlenia kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej poprzez budowę słupów oświetleniowych zasilanych linią kablową z istniejącej instalacji Szkoły.

Zakres robót wskazany do wykonania w ramach zapytania ofertowego polega na wykonaniu poniższych robót budowlanych:

1. Wykopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny
2. Linię kablową należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m na podsypce z piasku, 15-centymetrową warstwą gruntu i folią kablową o grubości 0,5mm
3. Rowy kablowe należy zasypać gruntem rodzimym
4. Kable należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki kablowe w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach załomu i przy słupach
5. Linie kablowe należy wykonać zgodnie z przepisami normy N SEP-E-004
6. Przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
7. Montaż i stawianie słupów stalowych o wysokości 10m na fundamentach betonowych prefabrykowanych
8. Do oświetlenia boiska piłki nożnej należy zainstalować na słupach po trzy projektory z lampami metalohalogenkowymi 400W, które należy umieścić na głowicach zezwalających na regulację w azymucie i koncie podniesienia
9. We wnętrzach słupów należy zainstalować złącza słupowe typu „NTB-3”, z których należy zasilic każdą oprawę przewodem YDY 3*2,5mm² wciągniętym do słupa
10. Do oświetlenia boiska do siatkówki i koszykówki należy zainstalować na słupach po dwie oprawy na głowicach regulacyjnych, a na wierzchołku słupów zainstalować głowice dostosowane do montażu pięciu projektorów

11. Należy sprawdzić masę zastosowanych opraw i głowic, dopuszczalne obciążenie słupa oraz uzyskać certyfikat producenta słupa
12. Dla zasilania obwodów oświetlenia boisk sportowych należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą przewodem YDY 5*6mm² wyprowadzoną z istniejącej tablicy rozdzielczej „TS” w budynku Sali gimnastycznej do projektowanej tablicy rozdzielczej „TO”
13. W tablicy rozdzielczej „TS” należy zainstalować zabezpieczenia nadmiarowo prądowe
14. Linię należy wykonać w listwie instalacyjnej prowadzonej pod sufitem korytarza
15. Przy wejściu do Sali gimnastycznej od strony boiska należy zainstalować tablicę rozdzielczą „TO”
16. Należy zainstalować w tablicy rozdzielczej „TO” wyłącznik ochronny o wyłączalnym prądzie upływu $I_a=0,03$ A
17. Po wykonaniu instalacji odbiorczych i ochronnych należy przeprowadzić badania i pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwpożarowej
18. Dla ochrony linii zasilających i instalacji odbiorczej przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych w tablicy rozdzielczej „TO” zainstalować dwustopniowe ograniczniki przepięć
19. Dla ochrony odgromowej słupy należy wyposażyć w zewnętrzne zaciski uziemiające
20. Wzdłuż linii kablowej (w odległości za najmniej 0,1m od linii kablowej) wykonać uziom powierzchniowy i połączyć z zaciskami ochronnymi słupów
21. Linię kablową oświetlenia boisk sportowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
22. Należy stosować materiały, urządzenia i wyroby posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
23. Przed przyłączeniem Do sieci dystrybucyjnej i oddaniem budynku zaplecza kompleksu sportowego oraz linii kablowej oświetlenia boisk sportowych do eksploatacji instalacja elektryczna odbiorcza i ochronna powinna zostać poddana oględzinom, pomiarom i próbom, zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60363-6-61 w celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów
24. Należy wykonać badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych, pomiary rezystancji izolacji, badanie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączanie zasilania w instalacji z wyłącznikami różnicowoprądowymi
25. Należy wykonać pełną obsługę geodezyjną (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), wytyczenia

Pomocniczo załączono przedmiar, który nie jest jednak dokumentem wiążącym dla stron umowy ryczałtowej.

Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca się dokonanie oględzin terenu wraz z dokonaniem stosownych pomiarów, tak by zawarto **w cenie oferty wszystkie koszty za prace niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.**

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 grudnia 2017r.

3. Zasady sporządzenia oferty:

Oferta powinna zostać sporządzona na Wzorze oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz powinna przedstawiać oferowaną cenę netto, cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać:

- a) Formularz oferty,
- b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- c) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru
- d) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Zaproponowana cena w ofercie jest ceną **ryczałtową** na wykonanie całego zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem oświetlenia kompleksu boisk, określonej przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po stronie Oferenta.

4. Gwarancja:

- wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
- w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax-u) powiadomienia przez Zamawiającego.

5. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

- a) Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia

b) Dysponowanie osobą/osobami posiadającą(-cymi) odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub posiadająca odpowiadające (równoważne) uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

c) Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia do Oferty Wykonawcy stosownego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego **zał. nr 3 do Zapytania ofertowego wraz z przedłożenie kopii aktualnych uprawnień oraz zaświadczeń z odpowiedniej izby zawodowej osób biorących udział w realizacji zamówienia.**

6. Inne wymagania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

7. Warunki płatności:

- faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).
- zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

8. Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

9. Kryterium oceny ofert: 100% cena

10. Termin i miejsce składania ofert:

27.10.2017r. do godz. 10.00, Urząd Gminy Mińsk mazowiecki, sekretariat pok. 102, fax. 25 756 25 50 lub na adres Emil: inwestycje@minskmazowiecki.pl

11. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Wzór oferty
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu
4. Przedmiar robót
5. Kopia części dokumentacji projektowej pod nazwą Plan linii kablowej oświetlenia boisk sportowych
6. Kopia części dokumentacji projektowej pod nazwą Schemat ideowy zasilania oświetlenia boisk sportowych

Osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja Lipińska- młodszy referent ds. inwestycyjnych, Tel. (25) 756 25 23

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222146576

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

