

UWAGA

1. NA RYS. PODANO TYLKO SCHEMAT POŁĄCZEŃ, CAŁKOWITE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW (Z ZAPASEM) UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW
2. PRACE W POBLIŻU CZYNNYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH PROWADZIĆ PO DOPUSZCZENIU DO PRACY PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A.
3. PRZEWÓD ODBIORCY PROWADZIĆ PRZEZ ZŁĄCZE W RURZE OCHRONNEJ RL 37.
4. PROJ. PRZEWODY DO SZAFKI ZABEZPIECZYĆ PRZED WILGOCIĄ ZA POMOCĄ KAPTURA USZCZELNIAJĄCEGO.
6. ZAMKNIĘCIE SZAFEK TYPOWYM ZAMKIEM ENERGETYCZNYM
7. OBUDOWA SZAFKI W II KLASIE OCHRONNOŚCI.
8. KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO PROJEKTOWANE URZĄDZENIA
9. GRANICĘ PODZIAŁU STRON PRZYJETO NA LISTWIE ZACISKOWEJ OD STRONY ZASILANIA

LEGENDA

- proj. oprawa ośw. ACRON 50S2 PC na wysięgniku 1,5m i złączem bezpiecznikowym
- proj. przewód nap. en.
- proj. ograniczniki przepięć
- proj. uziemienie
- istn. przewód napowietrzny nn
- istn. słup linii napowietrznej nn
- proj. słup

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JKComplex, ul. Waszyngtona 22A/56, 15-274 Białystok www.JKcomplex.pl, tel. 504 596 455, 504 596 466	
INWESTOR	Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki	
PROJEKT	Budowa kablowego i napowietrznego oświetlenia drogowego oraz podwieszenie przewodu oświetleniowego.	
ADRES	m.Targówka,ul.Świekowa,Spacerowa,gm.Mińsk Mazowiecki,	
NAZWA RYSUNEK	Schemat elektryczny	Nr rys 3 skala -:---
ETAP PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY/ BUDOWLANY	08.2014
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT	GRZEGORZ JAROSIEWICZ	PDL/0145/POOE/12
WSPÓŁPRACA	MICHAŁ KAŹMIERCZAK, SŁAWOMIR KAPELEWSKI	