

Gmina Mińsk Mazowiecki  
ul. J. Chełmońskiego 14  
05-300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki; 11.01.2022 r.

RI.271.1.15.2021

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawę trzech kontenerów socjalnych**

**w podziale na części:**

**A – dostawa dwóch kontenerów po 15 m<sup>2</sup>**

**B – dostawa jednego kontenera 30 m<sup>2</sup>**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie budynków z kontenerów o wym. 2,44 x 6,02 m ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów budynków z kontenerów o wym. 2,44 x 6,02 m

### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kontenerów wg rozwiązań konstrukcyjnych producenta?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie kontenerów wg rozwiązań konstrukcyjnych producenta.

### Pytania 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR gr. 100 mm (EI30, U = 0,23 W/m<sup>2</sup>K), okładziny zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej i lakierowanej, kolorystyka – od strony zewnętrznej kolor szary, od strony pomieszczenia – biały RAL9010?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy wymaganiach opisanych w załączonej do dokumentacji przetargowej Dokumentacji technicznej, jednocześnie dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR grubości 120 mm.

### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR gr. 100 mm (EI30, U = 0,22 W/m<sup>2</sup>K), okładziny zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej i lakierowanej, kolorystyka od strony zewnętrznej kolor szary, od strony pomieszczenia – biały RAL9010?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy wymaganiach opisanych w załączonej do dokumentacji przetargowej Dokumentacji technicznej, jednocześnie dopuszcza wykonanie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR grubości 140 mm spełniającej obecne normy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian wewnętrznych z płyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu gr. 75 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza wykonania ścian wewnętrznych z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji podłogi z wełny mineralnej gr. 120 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji podłogi przy zastosowaniu wełny mineralnej pod warunkiem nie pogorszenia wymagań izolacyjności przegrody.

Pytanie 7

Po czyjej stronie jest wykonanie fundamentów pod kontenery?

**Odpowiedź:** Fundamenty zostały wykonane przez Zamawiającego w postaci płyty fundamentowej.

Pytanie 8

Czy postępowaniem objęte jest wyposażenie kontenerów w szafki kuchenne i kuchenkę elektryczną zgodnie z OPZ?

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z treścią pkt. 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby każdy z kontenerów wyposażony był m.in. w komplet 5 szafek kuchennych ze zlewozmywakiem i baterią oraz kuchenkę elektryczną dwupalnikową.

Sprawę prowadzi:  
Małgorzata Kuczevska  
referent ds. zamówień publicznych  
oraz pozyskiwania środków z różnych funduszy  
tel.: 25 – 75 62 508