

Znak postępowania: RI.271.1.7.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach Gminy Mińsk Mazowiecki,

w podziale na części:

Część A – Zadania: Budy Janowskie ul. Akacyjowa
Anielew ul. Brzozowa
Karolina ul. Dr Jana Huberta
Stara Niedziałka ul. Lotniskowa
Stara Niedziałka ul. Radość
Niedziałka Druga ul. Olszowa
Nowe Osiny ul. Ogrodowa
Dłużka dz. nr 651 i 685
Targówka ul. Brzozowa

Część B – Zadania: Cielechowizna dz. 138 i 139
Stojadła ul. Mińska
Barcząca ul. Sosnowa
Gliniak dz. 213
Wólka Iłowiecka dz.103
Józefów ul. Brzozowa
Mikanów na drodze nr 236
Podrudzie ul. Gamradzka

Pytanie zadane 19-05-2022 r.: „Dzień dobry, proszę o wskazanie jakie mieszanki mineralno – bitumiczne mają zostać zastosowane do warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej.

Prosimy również o podanie kategorii ruchu dla remontowanych dróg.”

Odpowiedź na zadane pytania:

Przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowych na drogach Gminy Mińsk Mazowiecki Zamawiający wymaga użycia następujących mieszanek:

Warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna: AC-16W

Warstwa wyrównawcza mineralno-bitumiczna: AC-16W

Warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grysowo - żwirowa do 3 cm grubości: AC-8S

Warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grysowo - żwirowa 4-5 cm grubości: AC-11S

Na remontowanych drogach występuje kategoria ruchu KR1 - KR2.