

Gmina Mińsk Mazowiecki  
ul. J. Chełmońskiego 14  
05-300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, dnia 01.06.2022 r.

## RI.271.1.6.2022

**WYJAŚNIENIA** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

### **„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki (kotłownie na biomasę)”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 15:**

PFU na stronie 16 informuje: „Wykonawca dostarczy i zamontuje na każdej instalacji licznik ciepła służący do zliczania ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez kocioł.” Następnie w odpowiedzi na pytanie nr 6 opublikowanej dnia 10.05.2022 r. informują Państwo: Pytanie: „Czy Zamawiający wymaga żeby kocioł na biomasę zliczał ilość wyprodukowanej energii cieplnej?” Odpowiedź: Tak.

Państwa odpowiedź zaostrzyła znacznie wymagania wobec produktu, co skutkować będzie zawężeniem liczby ofert do urządzeń jednego polskiego producenta kotłów pelletowych, co kłóci się z zasadami konkurencyjności wymaganej przez PZP i jednostkę dotującą. Proszę o potwierdzenie, że dopuszczają Państwo jako równoważne zastosowanie pierwotnego rozwiązania opisanego w PFU, tj. montaż ciepłomierza bez jego komunikacji ze sterownikiem kotła. Taka komunikacji nie daje żadnych istotnych funkcjonalności dla Zamawiającego. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uzyskać Zamawiającemu większą liczbę ofert.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pierwotnego rozwiązania opisanego w PFU na str. 16 oraz rozwiązania polegającego na montażu kotła wyposażonego w urządzenie zliczające ilość wyprodukowanej energii cieplnej jako rozwiązania równoważne.

#### **Pytanie 16:**

Zamawiający określił swoje wymagania względem palnika, opisując jedno z wielu dostępnych rozwiązań. „Typ palnika: palnik typu wrzutowego z ceramicznym samoczynnym elementem zapłonowym i mechanicznym zgarniaczem szlaku, wypychającym szlakę do przodu przed palnikiem. (...)” Proszę o dopuszczenie kotłów z palnikami obrotowymi jako urządzeń równoważnych z wymaganiami Zamawiającego. Palniki obrotowe stwarzają mniej problemów w eksploatacji i powinny pozwolić urządzeniu pracować dłużej. Generalna różnica polega na tym, że szlaka wydostaje się z palnika dzięki ruchowi obrotowemu, a nie pchającemu jak w wymaganiach Zamawiającego. Nie ma to żadnego wpływu na sprawność urządzenia i ilość spalane go przez niego paliwa.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza montaż kotłów z palnikami obrotowymi jako urządzeń równoważnych.

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Kuczevska

referent ds. zamówień publicznych

oraz pozyskiwania środków z różnych funduszy

tel. 25 – 75 62 508

[zamowienia@minskmazowiecki.pl](mailto:zamowienia@minskmazowiecki.pl)