

RI.221.2.41.2.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziękowizna i Janów**”.

Poniżej przedstawiam treść zapytania (dot. oferty) jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Proszę o udostępnienie pełnej treści zapytania ofertowego (brakuje stron od nr 2 do nr 5)

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż w dniu 24.10.2022 r. na stronie internetowej <https://www.bip.minsk-mazowiecki.pl/2362,9-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosciach-dziekowizna-i-janow-gmina-minsk-mazowiecki>, została zamieszczona pełna treść zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2:

Proszę o dokładne określenie zakresu postępowania gdyż z załączonych dokumentów nie wynika jednoznacznie jaki zakres prac należy do danego etapu robót. Do postępowania załączona jest dok. do etapu nr 2, natomiast ilości z przedmiaru robót nie zgadzają się ani z ilościami z opisu inwestycji z projektu wykonawczego ani nawet z projektem. Przykładowo: pozycja nr 11 przedmiaru robót: "budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi": ilość rurociągu PE DN 125 w przedmiarze: 1.202 m, w opisie (projekt wykonawczy) - 858,3 m, w profilach podłużnych: 870,7 m.

Doprecyzowanie zakresu robót pozwoli uniknąć pomyłek oraz rozbieżności w obliczaniu wartości zadania przez poszczególnych oferentów. Najlepiej jeśli Zamawiający dokładnie napisze które odcinki sieci są do wykonania w przetargu (od studni do studni)

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż rozbieżności w załączonej dokumentacji wynikają ze zmniejszonego zakresu robót, jaki Zamawiający zamierza wykonać w ramach zadania. Zamawiający informuje, że zakresem robót jest objęty obszar od studni SB 46 (skrzyżowania ulic Majowej i Jaśminowej w

Dziękowiźnie) do studni SJJ 13 (skrzyżowania ul Szkolnej i Strażackiej w Janowie), od studni SJJ 13 do studni SJJ 1 i od studni SJJ 1 do przepompowni JA-1

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary w wersji edytowalnej (Norma)?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej (Norma).


Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta