

RI.271.2.1.2.20223

WYJAŚNIENIE TREŚCI OFERTY nr 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóz**”.

Poniżej przedstawiam treść zapytania (dot. zapytania ofertowego) jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby studnie kanalizacyjne były zgodne z normą PN-EN 13598-2 oraz czy Zamawiający będzie wymagał niezależnych raportów potwierdzających zgodność z w/w normą?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający będzie wymagał żeby zastosowane studnie kanalizacyjne spełniały te parametry, które zostały opisane w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2:

Na rynku średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 425 Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 425mm oraz rury teleskopowej średnicy wewnętrznej minimum 400mm?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wymaga aby minimalna średnica wewnętrzna rury trzonowej wynosiła 400 mm, a minimalna średnia wewnętrzna rury teleskopowej – 375 mm

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający potwierdza wymóg stosowania kinet monolitycznych, wykonanych metodą wtryskową z jednego odlewu bez elementów dogrzewanych, spawanych lub doklejanych? Ma to niewątpliwie znaczenie dla szczelności studni i swobodnego przepływu ścieków – bez progów, nadlewek, nierówności itp.

Odpowiedź nr 3:

Kinety zastosowane przy budowie kanalizacji, będą musiały spełniać wymagania określone w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 4:

Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. litego, jednowarstwowego PVC SN4?

Odpowiedź nr 4:

Należy zastosować do budowy kanalizacji rury i kształtki PVC lite SN8, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 5:

Czy ze względu na możliwy do wystąpienia zmienny poziom wody gruntowej Zamawiający będzie wymagał aby kompletna studnia tworzywowa, niezależnie od jej głębokości, składała się z maksymalnie z dwóch sztuk uszczelki celem ograniczenia i zminimalizowania potencjalnych miejsc przecieków oraz charakteryzowała się minimalną szczelnością 2 barów?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający będzie wymagał aby studnie kanalizacyjne spełniały parametry, które zostały określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby szczelność studni minimum 2 bary została poparta niezależnymi badaniami?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający będzie wymagał aby studnie spełniały parametry określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 7:

Cechą charakterystyczną niektórych studzienek żłazowych dn1000 oraz inspekcyjnych dn425 jest możliwość wykonania każdej zmiany kąta na kanalizacji np. 47,115,212 stopni. Czy mając na uwadze dostępne, wymienione rozwiązania, Zamawiający nie dopuści do wbudowania kinet, które do wykonania zmiany kąta na kanalizacji wymagają zastosowania kształtek albo przegubów kulowych na dopływie lub odpływie?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z możliwością zmiany kąta na kanalizacji.

Pytanie nr 8:

Średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 1000 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej karbowanej jednowarstwowej min. 1000mm?

Odpowiedź nr 8:

Należy zastosować studnie spełniające parametry określone w dokumentacji projektowej o średnicy wewnętrznej 1,0 m.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający będzie wymagał dla włączów żeliwnych w studniach 425 śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej – gwarantujących bezproblemowe otwarcie studni na etapie ich użytkowania?

Odpowiedź nr 9:

Tak

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający będzie wymagał dla studni kanalizacyjnych rur trzonowych karbowanych jednowarstwowych które zapewniają prawidłowe zagęszczenie podsypki podczas montażu, elastyczność oraz współpracę z gruntem podczas jego wypiętrzania w wyniku zamarzania?

Odpowiedź nr 10:

Tak

Pytanie nr 11:

Czy zamawiający dopuści studnie 1000 wyposażone w drabinki lub stopnie bez deklaracji CE?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dopuści zastosowanie studni które będą spełniały wymogi określone w dokumentacji projektowej i które zostały dopuszczone do zastosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta