

RI.271.3.6.4.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zamieniu**”.

Poniżej przedstawiam treść zapytania (dot. zapytania ofertowego) jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Czy w ramach niniejszego zapytania Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający w rozdziale 3 Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia, w ust. 11 przewidział udzielanie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 2:

Jeśli tak to do jakiej kwoty mogą sięgać zamówienia uzupełniające?

Odpowiedź nr 2:

Udzielanie zamówień uzupełniających zostało przewidziane do 50% wartości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 3:

Czy jest możliwość przełożenia daty ukończenia inwestycji do 30.09.2023?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający zmienia zapis rozdział 4 Zapytania ofertowego - Termin wykonania zamówienia, wyznaczając nowy termin realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Pytanie nr 4:

Jakie materiały/ użyte wyposażenie ma mieć atesty? Proszę podać spis wymaganych materiałów i wyposażenia, które muszą posiadać atesty.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że atesty i certyfikaty powinny posiadać:

- ławki, kosze śmietnikowe,
- kraty z tworzywa/ obrzeża pod montaż ścieżek o różnych nawierzchniach,
- farby użyte do malowania/ impregnowania elementów drewnianych (palisady, elementy ścieżki).

Zastosowanie materiałów o ww. wymaganiach potwierdzonych atestami jakości przedstawionymi przez Wykonawcę.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyda zgodę na zastąpienie obrzeża plastikowego (eko-bordu) obrzeżem betonowym? Zamiana ta miałaby być podyktowaną większą wytrzymałością obrzeża betonowego na wzmożone użytkowanie przy takiej samej funkcji obrzeża.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wyrażam zgodę na zmianę obrzeży na betonowe, z wyjątkiem wyznaczonej strefy kontrolowanej sieci gazowej wysokiego ciśnienia (naniesiona na rysunkach związanych do zapytania ofertowego). Sposób zagospodarowania terenu został uzgodniony z zakładem gazowym i zmiany w strefie kontrolowanej wymagałyby ponownej akceptacji gestora sieci.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyda zgodę na zastąpienie wrzosów (100szt) oraz wrzośców (50sz) innymi gatunkami roślin mniej podatnymi na niedobory wody, niewłaściwą pielęgnację? Istnieje możliwość zastąpienia wrzosów i wrzośców np. hortensja bukietowa 'Little Lime' sadzoną w rozstawie co 60-75cm (zamiast wrzośców) oraz drakiew kaukaska 'Mariposa Blue' w rozstawie co 25-35cm (zamiast wrzosów).

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmiany. Zaproponowane zamienne nasadzenia mają inny charakter, natomiast zbieżną kolorystykę, zachowują również atrakcyjny wygląd do późnej jesieni (w szczególności zaproponowana hortensja). Zaproponowana zmiana nasadzeń nie zmieni zaplanowanej funkcji ogrodu.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający ponosi koszty nadzoru nad pracami prowadzonymi nad gazociągiem?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający, po konsultacji z gestorem sieci, informuje, że prace prowadzone nad gazociągiem należy zgłosić przed ich rozpoczęciem. Nie jest wymagany nadzór nad ww. pracami.

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie ławek o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo z siedziskiem drewnianym bez oparcia? Przykład poniżej.



Odpowiedź nr 8:

Dopuszczamy zaproponowaną zmianę ławek. Ławki powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176.