

Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**Budowa napowietrznych linii niskiego
napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego**

Adres: Cielechowizna

Obręb Cielechowizna:

dz.nr: 32; 139; 265; 52

Inwestor:

**Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki**

Projektant: mgr inż. Janusz Kurdej

1. OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI BIOZ

1.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego

- wytyczenie geodezyjne budowanych linii
- wykonanie prac ziemnych
- montaż słupów
- montaż linii napowietrznych.
- uporządkowanie terenu

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- istniejące linie napowietrzne niskiego napięcia
- istniejące stacje transformatorowe
- zabudowa wzdłuż ulic

1.3 Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia § 6, stwierdzam że takie elementy występują: istniejąca linia napowietrzna średniego napięcia.

1.4 Przewidywane szczególne zagrożenia podczas realizacji robót:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia § 6, stwierdzam że takie zagrożenia występują:

- praca na wysokości ponad 5 m
- demontaż i montaż słupów o wysokości powyżej 8 m
- praca z użyciem dźwigu

1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pisemne zarządzenie kierownika firmy wykonawczej

1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Pisemne zarządzenie kierownika firmy wykonawczej

Wniosek końcowy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia § 6, stwierdzam, że w miejscu prowadzenia budowy w/w linii napowietrznej, występują szczególne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W związku z tym, zachodzi konieczność wykonania planu BIOZ przez kierownika budowy w/w zadania.