

Mińsk Mazowiecki, dnia 9 czerwca 2017 roku

RI.271.1.6.2017

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA nr 1**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Osiny – Targówka Etap II”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) poniżej przedstawiam treść zapytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowę drogi gminnej relacji Nowe Osiny – Targówka Etap II.”

Załączony przez Zamawiającego przedmiar w pozycjach zawartych w rozdziale 3. PODBUDOWY i Rozdziału 4. ŁAWY, KRAWEŹNIKI, OBRZEŻA i NAWIERZCHNIE dotyczące grubości warstwy ścieralnej, warstwy podbudowy nie są spójne z załączonymi rysunkami konstrukcyjnymi (gr. nawierzchni warstwy ścieralnej wg przedmiaru wynosi 3 cm , natomiast na rysunku konstrukcyjnym wynosi 5 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanek mineralno-bitumicznej wg. przedmiaru gr. 4 cm, natomiast wg. rysunku gr. 6 cm) Ponadto konstrukcja poszczególnych warstw drogi wg. przedmiarów również nie jest spójna z warstwami zamieszczonymi na rysunkach (wg. przedmiaru jest to kruszywo łamane, warstwa osączająca z pospółki natomiast wg. rysunków kruszywo pohutnicze, stabilizacja cementem)

Proszę o wyjaśnienie jakie grubości i jaki asortyment warstw należy ująć w wycenie?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubości i warstwy tak jak zostały wskazane w przedmiarze robót.

WÓJT
Antoni Janusz Diechoski