

Mińsk Mazowiecki, 21.01.2025 r.

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. J. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

ZP.271.1.1.2025

Dot. postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn.:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki I

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

Pytanie 5:

Zamawiający wymaga, by ze względów eksploatacyjnych dostęp do komory elektrycznej znajdował się od dołu oprawy oświetleniowej. Wykonawca w związku z powyższym wskazuje, że obecnie powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest zapewnienie dostępu do komory elektrycznej od góry oprawy oświetleniowej. Dzieje się tak m.in. ze względu na sprawne serwisowanie opraw, a także komfort i bezpieczeństwo prac prowadzonych przy oprawach oświetleniowych (praca nie odbywa się wówczas z rękoma w górze). Wykonawca wskazuje również, że montaż oraz demontaż opraw oświetleniowych, w których dostęp do komory elektrycznej znajduje się od dołu oprawy, zwiększa ryzyko, iż element zdemontowany wypadnie. Ponadto, taki wymóg Zamawiającego stanowi istotne naruszenie m.in. art. 16 p.z.p., poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, które charakteryzują produkty konkretnego producenta, doprowadzając przy tym do wyeliminowania produktów innych producentów i tym samym wyeliminowania innych wykonawców (zob. postanowienie KIO z 20.05.2022 r., KIO 1215/22, LEX nr 3419823.). Wymienione przez Zamawiającego rozwiązanie techniczne dot. dostępu do komory elektrycznej jest szczególną cechą techniczną oprawy danego producenta i żaden inny producent nie posiada w swojej ofercie opraw z tak opisaną funkcjonalnością. W związku z powyższym, wnoszę o dokonanie zmian w SWZ oraz w innej dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia polegającej na dopuszczeniu złożenia przez Wykonawców oferty na oprawy oświetleniowe, w których dostęp do komory znajduje się od góry oprawy

Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pytania (a w związku z tym i odpowiedzi) w Wyjaśnieniach do SWZ z dnia 20.01.2025 r. zostały błędnie ponumerowane:

- było „Pytanie nr 1” powinno być „Pytanie nr 3”,
- było „Pytanie nr 2” powinno być „Pytanie nr 4”.