

PROTOKÓŁ

Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. J. Chelmońskiego 14

15.03.2025 r.

W przeprowadzonej w dniu
(adres jednostki kontrolowanej)

oraz w dniu 18.03.2025 r.

.....
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących, zgodnie z listą obecności: **Paweł Lipiński, Ewa Szcześniak,**
Zbigniew Janusz Chodziński, Maciej Gałązka, Edyta Monika Głuchowska, Andrzej
Stanisław Jaworski, Sławomir Komuda, Marzena Lipińska, Daniel Piotr Macios,
Elżbieta Roguska, Jakub Samborski, Mirosław Kazimierz Siwek)

3/2025

07.03.2025 r.

na podstawie upoważnienia Nr z dnia
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **Kontrola Stacji Uzdatniania Wody (zabezpieczenia ujęć wody pitnej**
i sieci wodociągowej przed dostępem osób nieuprawnionych, ryzykiem wystąpienia
sytuacji kryzysowych w tym zatrucia lub zanieczyszczenia)

Podczas kontroli obecni byli:

Pan Antoni Janusz Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pan Radosław Legat

–

Zastępca Wójta

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Małgorzata Komuda - Ołowska – Dyrektor Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pan Krzysztof Zawadzki –

Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

ustalono, co następuje:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 15 marca 2025 r., wznowionym po przerwie w dniu 18 marca 2025 r. przeprowadziła kontrolę Stacji Uzdatniania Wody (zabezpieczenia ujęć wody pitnej i sieci wodociągowej przed dostępem osób nieuprawnionych, ryzykiem wystąpienia sytuacji kryzysowych w tym zatrucia lub zanieczyszczenia).

Przebieg kontroli:

Kontrolę SUW członkowie Komisji rozpoczęli od wizytacji SUW Zamienie.

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Małgorzata Komuda- Ołowska opowiedziała o przeprowadzonej modernizacji SUW Zamienie. Powiedziała, w jaki sposób odbywa się ocena jakości wody, zaprezentowała wyposażenie Stacji.

Następnie członkowie Komisji dokonali wizytacji SUW Królewiec.

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej powiedziała o dokonanej rozbudowie budynku SUW. Dyrektor zaprezentowała członkom Komisji urządzenia, w jakie wyposażona jest stacja.

Na zakończenie posiedzenia członkowie Komisji przeprowadzili kontrolę SUW Janów.

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej powiedziała o trwającej kolejnej modernizacji i rozbudowie stacji uzdatniania wody, pokazała członkom Komisji wyposażenie SUW.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Ewa Szcześniak o godz. 12.24 zarządziła przerwę w obradach Komisji do dnia 18.03.2025 r. i poinformowała obecnych, że wznowienie prac Komisji nastąpi w trybie stacjonarnym w budynku Urzędu Gminy o godzinie 16.30.

Posiedzenie Komisji zostało wznowione w dniu 18.03.2025 r. o godz. 16.30.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Lipiński poinformował, że członkowie Komisji dokonali wizytacji SUW Zamienie, SUW Królewiec i SUW Janów oraz pracowali na dokumentach GZGK przekazanych wcześniej przez Biuro Rady tj. Informacji z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2024 roku.

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej poinformowała o znaczącej poprawie wydajności SUW Zamienie i SUW Królewiec po przeprowadzonej modernizacji

obiektów oraz o tym, że SUW Janów również zwiększy swą wydajność po zakończeniu rozbudowy. Dyrektor omówiła analizę ryzyka przeprowadzoną w 2023 r. dla każdego ujęcia wody. Powiedziała o pozytywnej ocenie jakości wody przydatnej do spożycia dla poszczególnych ujęć oraz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Mińsk Mazowiecki wydanej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Mińsku Mazowieckim w 2025 r. Wyjaśniła sposób zabezpieczenia obiektów w zakresie dostępu osób trzecich. Wspomniała o pracach nad planem bezpieczeństwa wody, Wieloletnim Planem Modernizacji Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2026-2028 oraz nad procedurami wewnętrznymi m.in. dotyczącymi postępowania w przypadku pogorszenia się jakości wody czy zarządzania kryzysowego. Dyrektor poinformowała o planowanych działaniach GZGK- m.in. wdrożeniu systemu GIS, stworzeniu modelu hydraulicznego sieci czy wprowadzeniu strefowania sieci wodociągowej.

Radna Elżbieta Roguska zapytała, czy w związku z częściowym pokryciem kosztów modernizacji SUW Mistów gmina otrzymuje informacje o stanie zabezpieczeń tego ujęcia wody.

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej wyjaśnia, że GZGK nie otrzymuje informacji o stanie bezpieczeństwa ujęcia, ma jednak dostęp do wodomierza wskazującego pobór wody dla Gminy Mińsk Mazowiecki z/Ś a zużycie wody rozliczane jest fakturami.

Radna Elżbieta Roguska poprosiła o uzyskanie informacji dotyczących bezpieczeństwa ujęcia. Zapytała, czy istnieje możliwość uniezależnienia się od SUW Mistów.

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej powiedziała, że przepięto przyłącza, które pozwalały na to, jednak na dzień dzisiejszy niemożliwe jest przepięcie wszystkich przyłączy na SUW Królewiec czy inne stacje.

Zdaniem **Wójta** w związku z tym, że gmina jest współudziałowcem tej inwestycji i ma uregulowaną sytuację prawną uniezależnienie się od SUW Mistów byłoby błędem.

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej powiedziała, że połączenie wodociągów między gminami w jak największej liczbie jest dobrą praktyką umożliwiającą zaopatrzenie się w wodę w razie awarii. Dyrektor wspomniała o zamontowaniu w modernizowanych obiektach lamp UV w celu dwustopniowej dezynfekcji.

Radna Elżbieta Roguska poprosiła o przesłanie informacji, które ulice Starej Niedziałki korzystają z SUW Królewiec.

Radny Jakub Samborski zapytał, czy budowa kolejnej studni w SUW w Janowie zwiększy wydajność stacji oraz o to, czy w związku z rozbudową południowo - wschodniej części gminy obsługiwanej przez SUW Janów planowana jest np. budowa kolejnej SUW.

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej powiedziała, że trzecia studnia znacznie zwiększy wydajność stacji.

Wójt wyjaśnił, że podpisana umowa przewiduje budowę trzeciej studni a kolejna studnia jest dopiero w zamyśle.

Zastępca Wójta powiedział, że w najbliższym czasie planowana jest dobudowa studni w Janowie i rozbudowa tej stacji. Dodał, że w razie zbliżania się do górnej granicy w poborach możliwe będzie wywiercenie kolejnej studni. Dodał, że z informacji uzyskanej od specjalisty wykonującego wiercenia wynika, że południowo- wschodni obszar Gminy nie jest to najlepszy teren do tworzenia nowego SUW z uwagi na brak dobrych zasobów wody.

Przypuszcza, że w razie potrzeby są możliwości połączenia sieci wodociągowej z innymi gminami.

Radny Daniel Macios poprosił radnych o podjęcie w przyszłości dyskusji na temat rozdzielania prac wodociągowych i kanalizacyjnych w GZGK.

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej odnosząc się do przysyłanych pytań radnych podała moc agregatów w poszczególnych SUWach. Powiedziała o potrzebie zakupu agregatu mobilnego.

Wójt poinformował, że w awaryjnych sytuacjach do dyspozycji jest agregat znajdujący się w OSP w Dłużce.

Na powyższym zakończono kontrolę Stacji Uzdatniania Wody z terenu gminy Mińsk Mazowiecki.

Wnioski pokontrolne:

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:


.....
.....
.....
.....
.....

Wykaz załączników:

1. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2024 r.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy (Kierownik jednostki kontrolowanej), natomiast drugi egzemplarz przekazano Dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Pani Małgorzacie Komudzie - Ołowskiej.

Kontrolowany:

Z up. Wójta
DYREKTOR
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim

Małgorzata Komuda-Ołowska

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
ul. Wspólna 113, Królewiec
05-300 Mińsk Mazowiecki


Kontrolujący:

**Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:**

Paweł Lipiński – 

Ewa Szcześniak – 

Zbigniew Janusz Chodziński – 

Maciej Gałązka – 

Edyta Monika Głuchowska – 

Andrzej Stanisław Jaworski – 

Sławomir Komuda – 

Marzena Lipińska – 

Daniel Piotr Macios – 

Elżbieta Roguska – 

Jakub Samborski – 

Mirosław Kazimierz Siwek – 

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,

2. Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,

3. a/a.

