

Mińsk Mazowiecki, dnia 24 lipca 2017 roku

RI.271.2.3.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację zadania

pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w gminie Mińsk Mazowiecki”

Działając na podstawie rozdziału 18 pkt 15 zapytania ofertowego dot. przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w gminie Mińsk Mazowiecki poniżej przedstawiam treść zapytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem.

Zapytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej „tom V-WENTYLACJA o brakującą kartę doboru dla centrali wentylacyjnej, o której mowa w dokumentacji:

„2.2 Wentylacja pomieszczenia hali technologicznej – zespół NW-1 W hali technologicznej SUW zaprojektowano zespół nawiewno-wywiewny w oparciu o centralę wentylacyjną w wykonaniu „basenowym” - wielkość 1 o wydatku $N/W=2500\text{m}^3/\text{h}$. Centrala zostanie ustawiona bezpośrednio na podłodze w obsługiwanym pomieszczeniu. Dobrana centrala wyposażona jest w krzyżowy pojemnik odzysku ciepła (z by-pasem), komorę mieszania, chłodnicę powietrza („freonową”) oraz awaryjną nagrzewnicę elektryczną. Silniki wentylatorów przystosowane są do płynnej regulacji wydatku powietrza (parametry centrali w załączonej karcie doboru).

Odpowiedź:

W dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiającego znajduje się ww. karta katalogowa.

Zapytanie nr 2

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej „tom V-WENTYLACJA o brakujące karty katalogowe dobranych urządzeń

„5. UWAGI KOŃCOWE

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową, kartami katalogowymi dobranych urządzeń oraz projektami pozostałych branż. Dobrana armatura urządzenia opisane w części rysunkowej”

Odpowiedź:

W dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiającego znajdują się karty katalogowe.

Zapytanie nr 3

Zgodnie z rozdziałem 12 pkt 3 „Zapytania ofertowego” wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert – czy Zamawiający przekaże nieobecnym wykonawcom informację z otwarcia ofert na ich pisemny wniosek lub zamieści te informacje na swojej stronie internetowej?

Odpowiedź:

Zamawiający, niezwłocznie zamieści na stronie internetowej w zakładce dot. niniejszego postępowania informacje z otwarcia ofert.

Zapytanie nr 4

Prosimy o sprostowanie zapisów SIWZ rozdział 4 pkt. b) i c), ponieważ kierownik sanitarny jak i elektryczny jest wskazany jako Kierownik Budowy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Kierownikiem Budowy będzie osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która prowadziła co najmniej jedną robotę na obiekcie w ruchu bez wyłączania produkcji wody na SUW o wydajności minimum 40 m³/h.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostaną zmienione zapisy zapytania ofertowego w tej kwestii.

Zapytanie nr 5

Prosimy o sprostowanie podkreślonego zapisu umowy §2 pkt. 3 „Ponadto Wykonawcę obowiązuje termin dotyczący minimalnego stopnia wykonania rzeczowo-finansowego: do dnia 31.03.2017 roku – minimum 20% zaawansowania (...)”. Błędnie jest wpisana data.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem 3 ust. 2 zapytania Wykonawcę obowiązuje termin dotyczący minimalnego stopnia wykonania rzeczowo-finansowego: do dnia 31.03.2018 roku – minimum 20% zaawansowania. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany w umowie.

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

