

Istniejące przyłącze wodociągowe

Istniejący Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 żeliwo sferoidalne w gat. GJS-500-7.

Istniejący wodociąg Ø110 PCV


Łącznik rurowo - kołnierzowy typu FW Ø110/DN100

istniejący Blok oporowy betonowy

Zasuwa klinowa miękouszczelniająca DN100

Tuleja kołnierzowa PVC DN100 PN10 SDR17

Projektowana sieć wodociągowa Ø110x4,2 PVC PN10 SDR17

<div>  <div> BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH iSAK Anna Kołodziejaska 08-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 33 lok. I tel: 806 487 033 </div> </div>																																			
tel: 806 497 033		isak.projekt@gmail.com																																	
INWESTOR		GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. CHEŁMOŃSKIEGO 14 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI																																	
OBJEKT		MIEJSCOWOŚĆ KRÓLEWIEC, GM. MIŃSK MAZOWIECKI DZIAŁKI O NUMERZIE EWIDENCYJNYM: 400/2,589/4,588/1,587/4,587/25,454																																	
NAZWA PROJEKTU		SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI																																	
NAZWA RYSUNKU		SCHEMAT WCIĘCIA DO SIECI W UL.KOŚCIELNEJ																																	
SKALA	=	DATA	SIERPIEŃ 2016																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ZESPÓŁ AUTORSKI</td> <td colspan="2">podpis</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PROJEKTOWAŁ</td> </tr> <tr> <td colspan="4">mgr inż. Anna Kołodziejaska</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MAZ/0064/POOS/12</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">SPRAWDZIŁ</td> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">mgr inż. Katarzyna Cicho</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PDL/0138/POSS/10</td> </tr> </table>				ZESPÓŁ AUTORSKI		podpis		PROJEKTOWAŁ				mgr inż. Anna Kołodziejaska				MAZ/0064/POOS/12								SPRAWDZIŁ				mgr inż. Katarzyna Cicho				PDL/0138/POSS/10			
ZESPÓŁ AUTORSKI		podpis																																	
PROJEKTOWAŁ																																			
mgr inż. Anna Kołodziejaska																																			
MAZ/0064/POOS/12																																			
SPRAWDZIŁ																																			
mgr inż. Katarzyna Cicho																																			
PDL/0138/POSS/10																																			
SANITARNA	BUDOWLANA	00	04																																
branża	głaz	rewizja	nr rysunku																																