

Mińsk Mazowiecki, dnia 27.10.2016 r.

ZN.452.32.2016

iSAK Anna Kołodziejska
Biuro Usług Projektowych
ul. Piłsudskiego 33 lokal i
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPINIA SANITARNA

STAROSTWO POWIATOWE
w Mińsku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim działając na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), w związku z wnioskiem iSAK Anna Kołodziejska Biuro Usług Projektowych, ul. Piłsudskiego 33 lokal i, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dnia 18 października 2016 r., (bez sygnatury), po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją

opiniuje projekt budowlany sieci wodociągowej PCV Ø 110 mm z hydrantami przeciwpożarowymi naziemnymi HP Ø 80 mm oraz przyłączami wodociągowymi w miejscowości Królewiec, gmina Mińsk Mazowiecki - bez zastrzeżeń.

Uzasadnienie

Projektowana inwestycja będzie polegała na budowie sieci wodociągowej w ulicy Orzechowej, Bocznej, Kościelnej w miejscowości Królewiec. Sieć zostanie włączona do istniejącego wodociągu gminnego w ulicy Bocznej i połączona pierścieniowo z wodociągiem w ulicy Kościelnej. Przyłącza wodociągowe do posesji będą wykonane do granic działek. Projektowana sieć wodociągowa będzie realizowana na działkach nr ew. :400/2, 589/4, 588/1, 587/4, 587/25, 454.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie:

- sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 mm SDR 17 PN10 o długości L=1126,71 m,
- hydrantów naziemnych HP Ø 80 mm – 8 sztuk,
- przyłączy wodociągowych PEHD Ø 40 mm - do granic działek – 30 sztuk.

Materiały i armatura zastosowane przy budowie sieci wodociągowej powinny posiadać aprobaty techniczne, atesty zdrowotne wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

Po montażu przewody dokładnie przepłukać. Woda z płukanego rurociągu powinna odpowiadać pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, jeżeli tego nie spełnia należy przeprowadzić dezynfekcję i ponownie przepłukać rurociąg oraz wykonać analizę bakteriologiczną.

Przyjęta technologia wykonania sieci wodociągowej zapewni jej szczelność i brak zagrożenia możliwością zanieczyszczenia wody.

Sieć wodociągową zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, przy uwzględnieniu warunków technicznych, określonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim sygn: GZN.7022.163.2016 z dnia 20 lipca 2016 r., a także uzyskanymi w sprawie niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim postanowił jak w sentencji.

Niniejsza opinia jest ważna pod warunkiem dołączenia do niej projektu budowlanego opatrzonego klauzulą stwierdzającą zaopiniowanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim. Od niniejszej opinii sanitarnej nie przysługuje środek odwoławczy. Załączniki nie pozostają w aktach sprawy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mińsku Mazowieckim
lekarz med. Dorota Boruta