

Mińsk Mazowiecki, 20 lipca 2016 r.

GZN.7022.163.2016

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE projektowania i wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim podaje warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociągowej oraz przyłączy dla ul. Orzechowej w miejscowości Królewiec gmina Mińsk Mazowiecki.

I. Sieć wodociągowa.

1. Włączenie przewidzieć w ulicy Bocznej – dz. 400/2 w miejscowości Królewiec do biegnącego wzdłuż ulicy wodociągu gminnego PE/PVC o średnicy 110 milimetrów.
2. Podłączenie wykonać jako przedłużenie istniejącej sieci, za istniejącym hydrantem. Zamontować zasuwę liniową.
3. Instalować zasuwę klinowe miękouszczelniające z gładkim i wolnym przełotem.
4. Sieć wodociągową wykonać z rur PE/PVC, o średnicy 110mm, poprowadzić wzdłuż ulicy Orzechowej, do połączenia z istniejącym wodociągiem o średnicy 110mm w ul. Kościelnej- dz.454 w Królewcu - na wysokości bloku mieszkalnego - działka 584/6.
5. Istniejące przyłącza w ul. Orzechowej przepiąć do projektowanego wodociągu. Pozostałe w pasie ulicy odcinki zlikwidować i trwale zaślepić.
6. Trasę przewodów wodociagowych i usytuowanej armatury trwale oznakować w terenie.
7. Zgodnie z zapotrzebowaniem na wodę do celów przeciwpożarowych, zaprojektować hydranty nadziemne o dn. 80 mm.

II. Przyłącza wodociągowe.

1. Przyłącza zaprojektować tylko w pasie ul. Orzechowej. Włączenia przewidzieć do projektowanego wodociągu. Włączenia wykonać nawiertką, nie montować obudowy.
2. Zasuwę odcinającą przyłączy zamontować w poboczu, w pobliżu granicy działki- ok.05m od granicy. Zaślepić przy granicy.
3. Przyłącza wykonać z rury PE o średnicy 40mm, tylko w pasie ul. Orzechowej.
4. Podłączenia nieruchomości przy ul. Orzechowej do projektowanego wodociągu będą wykonane według odrębnych opracowań po uzyskaniu warunków budowy i projektowania wydanych na indywidualne wnioski właścicieli.

III. Uzgodnienia.

1. Uzyskać pisemną zgodę właściciela obcej posesji, jeżeli przez nią przebiegać będzie wodociąg.

2. Na realizację podłączenia należy posiadać projekt techniczny opracowany na aktualnych mapach geodezyjnych, uzgodniony przez Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, i uzgodniony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.
3. Niniejsze warunki techniczne ważne są 3 lata.

Inne wymagania.

1. Wodociąg i przyłącza winien wykonać uprawniony rzemieślnik, który udzieli gwarancji wystawionej na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, na okres trzech lat.
2. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, pokój 28 lub pokój 27.
3. Wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić wodociąg i przyłącza do odbioru technicznego na otwartym wykopie, końcowego po zakończeniu robót i po uzyskaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Do wiadomości:

1. adresat,
2. a/a

Z up. Wójta
Radosław Łęgat
Zastępca Wójta