

ZP.271.1.33.2025

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzóze

Wyjaśnienia do SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytania jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego na ww. zadanie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wariant trawy tuftowanej zgodnej z poniższymi parametrami oraz posiadającą wymienione poniżej dokumenty.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie sztucznej trawy o poniższych parametrach:

- Sposób produkcji: tuftowanie
- Skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- Rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%),
- Grubość włókna monofilowego prostego min. 400 mikronów
- Grubość włókna monofilowego teksturowanego min. 145 mikronów
- Wysokość włókna: min. 32 mm
- Ciężar włókna – Dtex: min. 20 000
- Gęstość trawy: min. 550.000 włókien/m²,
- Ilość pęczków: min. 25.000/m²
- Waga włókna: min. 3700 g/m²
- Waga całkowita trawy: min. 5000 g/m²
- Wrywanie pęczka po starzeniu: min. 50N
- Łączenie klejone po starzeniu: min. 80/ 100mm
- Kolor: 2 odcienie zieleni,
- Przepuszczalność wody przez nawierzchnię min. 2400mm/h
- Przepuszczalność wody przez system min. 1700mm/h
- Zasyp niewielką ilością piasku w kwarcowego w celu stabilizacji włókna trawy.
- Shockpad mata prefabrykowana min. 10mm

Dokumenty potwierdzające najwyższą jakość oferowanej nawierzchni:

- a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, shock pad) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność systemu z normą PN-EN 15330-1:2013.
- b) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer).
- c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy syntetycznej.
- d) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- e) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej Producenta.
- f) Raport z badań z reakcji na ogień wykonana wg. normy EN 13501-1:2018 potwierdzająca zakres reakcji na ogień w klasie minimum Bfl-s1.
- g) Dokument wydany przez akredytowane laboratorium/instytut potwierdzający, że trawa nadaje się w 100% do recyklingu.
- h) Raport z badań testu Lisport na min 500 000 cykli dla włókna monofilowego prostego oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z normą EN 15306:2014 lub późniejsze "Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie".

Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.