

Mińsk Mazowiecki, dnia 21.08.2017 r.

RI.271.1.11.2017

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

### **„Zakup, dostawa i rozładunek kotłów dla mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w ramach zadania „Wymiana pieców do ogrzewania w Gminie Mińsk Mazowiecki” ”**

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie, ponieważ wszystkie trzy oferty podlegają odrzuceniu.

Informacja o złożonych ofertach:

| Lp. | Nazwa (firma) i adres wykonawcy                                                          | Cena brutto                                                                                                                                       | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.  | A&B Heating Sp. z o. o.<br>ul. Grabiańskiego 2<br>Budy Grzybek<br>96-313 Jaktorów        | Oferta odrzucona na podstawie artykułu 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) |                             |                 |                   |
| 2.  | Technika Grzewcza<br>Rafał Bereda<br>ul. Podgraniczna 11a<br>05-304 Stanisławów          | Oferta odrzucona na podstawie artykułu 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) |                             |                 |                   |
| 3.  | MB-INSTAL<br>Maciej Bujalski<br>Grupa SBS<br>ul. Kościelna 52<br>05-300 Mińsk Mazowiecki | Oferta odrzucona na podstawie artykułu 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) |                             |                 |                   |

#### **1. A&B Heating Sp. z o. o.**

**ul. Grabiańskiego 2**

**Budy Grzybek**

**96-313 Jaktorów**

#### **Uzasadnienie prawne:**

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **Uzasadnienie faktyczne:**

Dnia 06.08.2017 r. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił zmiany treści SIWZ dotyczące m. in. rozdziału 6 SIWZ (Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.) ust. 3

Zamawiający informuje, że dodaje pkt. 7 o brzmieniu:

7) Karty katalogowe producenta/producentów oferowanych urządzeń zawierające dane umożliwiające weryfikację zgodności parametrów urządzeń z parametrami wymaganymi w SIWZ.

W ww. punkcie Zamawiający informuje, **że oferta musi zawierać karty katalogowe producenta/producentów oferowanych urządzeń zawierające dane umożliwiające weryfikację zgodności parametrów urządzeń z parametrami wymaganymi w SIWZ.**

Wykonawca nie załączył kart katalogowych producenta/producentów oferowanych urządzeń zawierających dane umożliwiające weryfikację zgodności parametrów urządzeń z parametrami wymaganymi w SIWZ.

Ponadto w zmianach SIWZ z dnia 06.08.2017 modyfikacji uległ również formularz oferty (tabela), czego Wykonawca nie uwzględnił w ofercie i zmianach do oferty.

W konsekwencji powyższych uchybień Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować oferty.

## **2. Technika Grzewcza**

**Rafał Bereda**

**ul. Podgraniczna 11a**

**05-304 Stanisławów**

#### **Uzasadnienie prawne:**

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

#### **Uzasadnienie faktyczne:**

Dnia 06.08.2017 r. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił zmiany treści SIWZ dotyczące m. in. rozdziału 6 SIWZ (Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.) ust. 3

Zamawiający informuje, że dodaje pkt. 7 o brzmieniu:

7) Karty katalogowe producenta/producentów oferowanych urządzeń zawierające dane umożliwiające weryfikację zgodności parametrów urządzeń z parametrami wymaganymi w SIWZ.

W ww. punkcie Zamawiający informuje, **że oferta musi zawierać karty katalogowe producenta/producentów oferowanych urządzeń zawierające dane umożliwiające weryfikację zgodności parametrów urządzeń z parametrami wymaganymi w SIWZ.**

Z dokumentów ofertowych Wykonawcy wynikają następujące niezgodności z treścią SIWZ:

- ✓ Zestaw I – kocioł gazowy – z dokumentów wynika, że zasobnik ciepłej wody użytkowej ma pojemność 117 l, w SIWZ Zamawiający wymagał 120 l.

- ✓ Zestaw V – kocioł gazowy – z dokumentów wynika, że wymiennik wykonany jest z aluminium, w SIWZ Zamawiający wymagał wymiennika aluminiowo-krzemowego.
- ✓ Zestaw VI i VII – kotły gazowe – brak informacji w dokumentach o wymienniku, w SIWZ Zamawiający wymagał wymiennika ze stali nierdzewnej.
- ✓ Zestaw VIII – kocioł gazowy - z dokumentów wynika, że wymiennik jest aluminiowo-krzemowy, w SIWZ Zamawiający wymagał wymiennika ze stali nierdzewnej.
- ✓ Zestaw III – biomasa – z dokumentów wynika, że oferowany kocioł posiada moc nominalną 10,2 kW, w SIWZ Zamawiający wymagał mocy nominalnej 12 kW
- ✓ Zestaw IV – biomasa – w dokumentach brak następujących informacji: kocioł zgazowujący drewno wbudowanym wentylatorem wyciągowym, kocioł wyposażony w klapę łatwego rozruchu oraz regulację powietrza pierwotnego i wtórnego.

### 3. MB-INSTAL

**Maciej Bujalski**

**Grupa SBS**

**ul. Kościelna 52**

**05-300 Mińsk Mazowiecki**

#### **Uzasadnienie prawne:**

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

#### **Uzasadnienie faktyczne:**

Dnia 06.08.2017 r. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił zmiany treści SIWZ dotyczące m. in. rozdziału 6 SIWZ (Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.) ust. 3

Zamawiający informuje, że dodaje pkt. 7 o brzmieniu:


7) Karty katalogowe producenta/producentów oferowanych urządzeń zawierające dane umożliwiające weryfikację zgodności parametrów urządzeń z parametrami wymaganymi w SIWZ.

W ww. punkcie Zamawiający informuje, że oferta musi zawierać karty katalogowe producenta/producentów oferowanych urządzeń zawierające dane umożliwiające weryfikację zgodności parametrów urządzeń z parametrami wymaganymi w SIWZ.

Z dokumentów ofertowych Wykonawcy wynikają następujące niezgodności z treścią SIWZ:

- ✓ Zestaw III – kocioł gazowy – z dokumentów wynika, że moc pieca wynosi 18 kW, w SIWZ Zamawiający wymagał mocy 20 kW +/- 1 kW, ponadto dokumenty nie zawierają informacji z jakiego materiału wykonany jest wymiennik, w SIWZ Zamawiający wymagał wymiennika aluminiowo-krzemowego.
- ✓ Zestaw IV – kocioł gazowy – z dokumentów wynika, że moc pieca wynosi 24 kW, w SIWZ Zamawiający wymagał mocy 14 kW +/- 1 kW

- ✓ Zestaw V – kocioł gazowy – w dokumentach brak informacji z jakiego materiału wykonany jest wymiennik, w SIWZ Zamawiający wymagał wymiennika aluminiowo-krzemowego.
- ✓ Zestaw I – biomasa – z dokumentów wynika, że moc pieca wynosi 25 kW, w SIWZ Zamawiający wymagał mocy 14 kW, ponadto dokumenty nie zawierają informacji o wyposażeniu pieca w panele ceramiczne, automatyczną zapalarkę, palnik samooczyszczający i czujnik temperatury.
- ✓ Zestaw III – biomasa - z dokumentów wynika, że moc pieca wynosi 10,2 kW, w SIWZ Zamawiający wymagał mocy 12 kW
- ✓ Zestaw IV – biomasa - z dokumentów wynika, że moc pieca wynosi 23,2 kW, w SIWZ Zamawiający wymagał mocy 20 kW

  
Z up. Wójta  
Radosław Legat  
Zastępca Wójta