

Mińsk Mazowiecki, dnia 11.09.2017r.

RI.271.1.22.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki - fotowoltaika”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) poniżej przedstawiam treść zapytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem.

Zapytania nr 1

Zamawiający podaje w punkcie XII: kryteria sposób punktowania mocy paneli. Punktacja wydaje się być nielogiczna, bowiem Zamawiający pomieszał moduły 60 ogniwowe z modułami 72 ogniwowymi, które mają zupełnie różne wymiary. Moduły 60 mają wymiar 1640mm-1650mm na 992mm-999mm, zaś moduły 72 ogniwowe to 1960mm-1970mm na 992-999mm. Zatem jak wykazano trudno te moduły porównać. Poza tym obecnie maksymalna moc modułów z 60 ogniwami to 300-305Wp, modułów z 72 ogniwami to 360-365Wp. Właściwym porównaniem byłaby zatem proporcja i punktowanie mocy wynikającej z zajmowanej powierzchni np. m², lub stworzenie 2 tabel dla modułów 60 ogniowych i 72 ogniowych. Założenie że Wykonawca może użyć moduły 72 ogniwowe o mocy 295Wp to wyrażenie zgody przez zamawiającego na zastosowanie modułów o najniższej jakości, zastosowanie modułów 60 ogniowych o mocy 355Wp i więcej jest niemożliwe, bo takich modułów po prostu nie ma. Sugerujemy zatem zmianę tego kryterium na:

- Moduły 60 ogniwowe :295Wp-0 pkt, 300Wp i więcej –25 pkt,
- Moduły 72 ogniwowe 345Wp- 0 pkt, 355WP i więcej –25 pkt.
- Lub
- Moduły o mocy nie mniejszej niż 295Wp i proporcji mocy do powierzchni poniżej 180Wp/m² – 0pkt
- Moduły o mocy nie mniejszej niż 295Wp i proporcji mocy do powierzchni powyżej 180Wp/m² – 25 pkt

Odpowiedź

Zamawiający w zakresie kryterium oceny ofert - Parametry techniczne paneli fotowoltaicznych - Moc znamionowa modułu fotowoltaicznego dokona zmiany treści SIWZ.

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta