

ZP.271.1.6.2026

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (w częściach)

Wyjaśnienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej ustawa Pzp. poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga, by ze względów eksploatacyjnych dostęp do komory elektrycznej znajdował się od dołu oprawy oświetleniowej. Wykonawca w związku z powyższym wskazuje, że obecnie powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest zapewnienie dostępu do komory elektrycznej od góry oprawy oświetleniowej. Dzieje się tak m.in. ze względu na sprawne serwisowanie opraw, a także komfort i bezpieczeństwo prac prowadzonych przy oprawach oświetleniowych (praca nie odbywa się wówczas z rękoma w górze). Wykonawca wskazuje również, że montaż oraz demontaż opraw oświetleniowych, w których dostęp do komory elektrycznej znajduje się od dołu oprawy, zwiększa ryzyko, iż element zdemontowany wypadnie. Ponadto, taki wymóg Zamawiającego stanowi istotne naruszenie m.in. art. 16 p.z.p., poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, które charakteryzują produkty konkretnego producenta, doprowadzając przy tym do wyeliminowania produktów innych producentów i tym samym wyeliminowania innych wykonawców (zob. postanowienie KIO z 20.05.2022 r., KIO 1215/22, LEX nr 3419823.). Wymienione przez Zamawiającego rozwiązanie techniczne dot. dostępu do komory elektrycznej jest szczególną cechą techniczną oprawy danego producenta i żaden inny producent nie posiada w swojej ofercie opraw z tak opisaną funkcjonalnością. W związku z powyższym, wnoszę o dokonanie zmian w SWZ oraz w innej dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia polegającej na dopuszczeniu złożenia przez Wykonawców oferty na oprawy oświetleniowe, w których dostęp do komory znajduje się od góry oprawy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.