

ZP.271.1.6.2026

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (w częściach)

Wyjaśnienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej ustawa Pzp. poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający określił minimalny wymagany strumień świetlny z **oprawy** (netto), uwzględniający rzeczywiste straty na układzie optycznym?

Odpowiedź 2:

Część A pkt. 1: W dokumentacji dla przedmiotowego Zadania zastosowano krzywą fotometryczną typu "total flux", a więc podany minimalny strumień świetlny jest strumieniem świetlnym z oprawy.

Część A pkt. 2, 3, 4, 5, 6: Zamawiający określił w dokumentacji projektowej „Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% (zgodnie z IES LM-80 – TM-21)”.

Część B pkt. 1, 2, 4, 5: Zamawiający określił w dokumentacji projektowej „Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% (zgodnie z IES LM-80 – TM-21)”.

Część B pkt. 3: Zamawiający określił w dokumentacji projektowej „Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 70% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM-21)”.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję na poziomie **2%** w odniesieniu do parametru strumienia świetlnego z oprawy względem wartości wskazanych w obliczeniach referencyjnych?

Odpowiedź 3:

Część A pkt. 1: minimalny strumień świetlny oprawy jest określony w udostępnionych przez Zamawiającego obliczeniach fotometrycznych znajdujących się w projekcie technicznym - dopuszcza się zastosowanie opraw o większym strumieniu, przy zachowaniu mocy maksymalnej 38W.

Część A pkt. 2, 3, 4, 5, 6 oraz Część B pkt. 1, 2,3, 4, 5: Zamawiający dopuszcza tolerancję na poziomie 2% w odniesieniu do parametru strumienia świetlnego z oprawy względem wartości wskazanych w obliczeniach referencyjnych.