

Mińsk Mazowiecki, dnia 20.09.2017r.

RI.271.1.22.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki - fotowoltaika”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) poniżej przedstawiam treść zapytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem.

1. Jakie czynności mają wejść w zakres przeglądów gwarancyjnych w I roku po odbiorze wykonania zamówienia i w V roku obowiązywania gwarancji?

Odpowiedź:

Planuje się analizę danych z monitoringu sytemu i z liczników dystrybutora energii, rozmowy z eksploatatorami obiektów w zakresie ich obserwacji oraz przegląd wizualny instalacji. Zebrane dane będą poddane ocenie przez komisję w kontekście zapisów umowy.

2. Prosimy o uszczegółowienie rodzaju pokryć dachowych dla instalacji fotowoltaicznych;

Odpowiedź

W OSP Brzoże, OSP Stojadła, SUW Zamienie, SUW Janów, ZS Zamienie, SP Marianka, ZS Stara Niedziałka, ZS Stojadła pokrycie dachowe wykonane jest z blachy. Natomiast w Przedszkolu Publicznym w Nowych Osinach dach pokryty jest blachą oraz papą zgrzewalną.

3. Prosimy o ujednoczenie parametrów paneli fotowoltaicznych, występują rozbieżności pomiędzy Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a Opiszem Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź

W sytuacji kiedy wprowadzone uszczegółowienia i aktualizacje powodują różnice w treści merytorycznej należy przyjąć prymat opisu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Powyższy zapis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4. Czy Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeśli Wykonawca, celem spełnienia warunku zdolności technicznej udokumentuje wykonanie jednej roboty obejmującej wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 300 kW, w tym wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW na budynku.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem SIWZ wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienie musi spełniać wszystkie wymogi zapisane w SIWZ. Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest łączne spełnienie warunków odnoszących się do zdolności technicznej, poprzez wykazanie jednej roboty, w celu wykazania spełnienia dwóch wymienionych warunków w SIWZ.

5. Prosimy o informację, czy okres rękojmi za wady, po którym zostanie zwrócone 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10 lat (gwarancja i rękojmia na wady ukryte paneli fotowoltaicznych), czy 5 lat (pozostałe materiały oraz urządzenia)

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zwrot 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi po 10 latach.

Z up. Wójta
Ryszard Legat
Zastępca Wójta