

ZP.271.1.11.2026

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Rozbudowa drogi gminnej nr 220827W ul. Szkolnej w Cielechowiźnie i Hucie Mińskiej wraz z budową drogi wewnętrznej przy szkole podstawowej w Hucie Mińskiej II

Wyjaśnienia i zmiana SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej ustawa Pzp. poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

„1. W przedmiarze robót poz. 8 przewidziano odtworzenie ogrodzenia wraz z podmurówką. Proszę o informacje, czy do odtworzenia ogrodzenia należy wykorzystać materiały z odzysku -(istniejąca siatka, słupki) , czy też należy przyjąć wykonanie ogrodzenia z nowych materiałów. 2. W projekcie zjazdów chodnika oraz zatok przewidziano wykonanie warstwy mrozochronnej o gr. 10 cm, w przedmiarze robót , poz. 15 ilość warstwy mrozochronnej wynosi jedynie 8,40 m², podczas gdy z powierzchni objętej projektem wynika, że powinna ona wynosić ok 320 m². Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający rezygnuje z warstwy mrozochronnej zgodnie z projektem, czy w poz. 15 jest błąd w ilości.”

Odpowiedź 1:

1/ Zamawiający potwierdza, że należy wykonać ogrodzenie z nowych materiałów.

2/ Zamawiający informuje, że w wyniku konsultacji z projektantem w zakresie przedmiotu pytania w pozycji numer 15 przedmiaru jest wprowadzona błędna ilość, za prawidłową należy przyjąć powierzchnię warstwy mrozochronnej 289,20 m². Wobec powyższego Zamawiający publikuje nowy przedmiar w zakresie drogi wewnętrznej uwzględniający wprowadzone zmiany.