

Mińsk Mazowiecki, dnia 21 września 2017 roku

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki - fotowoltaika”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) poniżej przedstawiam treść zapytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem.

1. Zamawiający w dniu 19-09-2017 udzielił odpowiedzi dot. przedmiotu zamówienia. Pomimo dokonanych wyjaśnień, w tym - odpowiedzi na pytanie 6 Zamawiający, w którym przedstawia zestawienie mocy przyłączeniowych instalacji wraz z podaniem ich szczegółowej lokalizacji. Ze względu na rzeczowy i jednoznaczny opis zakresu przetargu (art. 29 pzp) prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, iż na działce nr 232/1 Janów, Zamawiający przewiduje montaż dwóch autonomicznych instalacji o mocy 10 kW i 100 kW, prosimy również o doprecyzowanie czemu to ma służyć. Pragniemy zwrócić również uwagę Zamawiającemu, iż planując ww inwestycję na działce 232/1 Janów łącznie moc zainstalowanych instalacji przewyższa 100 kW co sprowadza się do zastosowania art. 10 ust. 2a oraz art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2017.1073)+

Odpowiedź

Zamawiający zgodnie z tabelą umieszczoną w Rozdziale III ust. 3 wskazał, że wymagana moc instalacji fotowoltaicznej na obiekcie „SUW Janów” wynosi 100kW. Podania w wyjaśnieniach moc przyłączeniowa w wysokości 110kW (po przebudowie) nie ma żadnego wpływu na wymaganą moc instalacji fotowoltaicznej (wymagana moc instalacji fotowoltaicznej ≠ moc przyłączeniowa obiektu).

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta