

Mińsk Mazowiecki, dnia 22 września 2017 roku

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki - fotowoltaika”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) poniżej przedstawiam treść zapytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem.

1. W związku z udzieloną odpowiedzią dnia 21.09.2017r. powołując się na jednoznaczne i wyczerpujące wyjaśnienie, prosimy o potwierdzenie, że instalacje Oczyszczalnia Ścieków w Janowie (10kW) oraz Stacja uzdatniania wody w Janowie (100kW) znajdują się na jednej działce 232/1, obręb 0020.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Oczyszczalnia Ścieków w Janowie oraz Stacja uzdatniania wody w Janowie znajdują się na jednej działce 232/1, obręb 0020.

Ponadto jak już wspomniano w uprzednich wyjaśnieniach instalacje PV służące do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby danej nieruchomości, nie zmieniają jej dotychczasowego i dopuszczonego sposobu użytkowania terenu i obiektu, a jedynie stanowią źródło, z którego pozyskiwana jest energia elektryczna pozwalająca na korzystanie z obiektu. Instalacje PV przewidziane w zamówieniu na działce nr 232/1 w miejscowości Janów (tj. Oczyszczalnia Ścieków oraz Stacja uzdatniania wody) stanowić będą odrębne źródła pozyskania energii elektrycznej dla odrębnych obiektów i nie będą tworzyć jednej instalacji o łącznej mocy. W związku z tym nie przekroczą mocy 100 kW pojedynczej instalacji.



Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta