



UWAGI:

- Istniejącą czujkę gazu przenieść nad kotły.
- Dwa wolne króćce na kolektorze KPP uzbroić w zawory odcinające i zaślepić.
- Istniejący fundament pod kocioł wyburzyć i uzupełnić posadzkę gresem.
- Istniejące i pozostające urządzenia, armatura i rurociągi.
- Gazowy zawór elektromagnetyczny typu MAG przenieść na zewnątrz kotłowni.

**BK projekt**®

BKPROJEKT Bartosz Kowalczyk, ul. Warszawska 146 lok 5; 05-300 Mińsk Maz.; biuro@bkprojekt.pl, tel 600-220-555

Temat:	<b>PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ</b>			
Adres budowy:	<b>BUDYNEK URZĘDU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI KAT. XII UL. CHELMOŃSKIEGO - DZIAŁKA NR EWID. 707/12 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI</b>			
Inwestor:	<b>GMINA MIŃSK MAZOWIECKI UL. CHELMOŃSKIEGO 14 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI</b>			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Bartosz Kowalczyk	Nr uprawnień	Podpis	STADIUM	PB
	MAZ/0515/POOS/06		BRANŻA SANITARNA	NUMER RYS.
SPRAWDZIŁ mgr inż. Piotr Grajewski	MAZ/0210/PWOS/09		<b>2</b>	
Temat:	<b>DYSPOZYCJE MONTAŻOWE KOTŁOWNI</b>		Skala	Data
			1:25	2018:08