

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05 – 300 Mińsk Mazowiecki

RI.271.3.12.2019

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły w Starej Niedziałce”

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „*Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły w Starej Niedziałce*”, dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w zakresie określonym poniżej:

Rozdział I. Przedmiot zamówienia, otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego w szkole Podstawowej w Starej Niedziałce, ul. Mazowiecka 154, w salach oraz na korytarzach budynku szkoły poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w formie dostawy i montażu:
 - 291 szt. opraw oświetlenia wewnętrznego typu LED 40W i barwie światła 4000K, o natężeniu oświetlenia 300 lx, strumień świetlny 3200 lm, o wymiarach ok. 200mm x 1200mm,
 - 13 szt. opraw awaryjnych LED 2x9W i barwie światła 4000K, o wymiarach ok. 660 x 92 x 134 mm,
 - 13 szt. świetlówek LED 9W i barwie światła 4000K, strumień świetlny 700 lm, o wymiarach ok. dł. 60 cm,
 - 3 szt. opraw hermetycznych LED 40W i barwie światła 4000K, strumień świetlny 4000 lm, o wymiarach ok. 1232 x 103 x 78 mm,
 - 61 szt. plafonier 15W i barwie światła 3000K, strumień świetlny 1200 lm, o średnicy ok. 210 mm,

2. Wymiary podane w Zapytaniu Ofertowym są orientacyjne i mogą różnić się w zależności od specyfikacji produktu $\pm 5\%$ od podanych w treści zapytania ofertowego wymiarów.
3. Dostarczone oprawy należy zamontować w miejscach wskazanych przez Użytkownika obiektu- Dyrektora Szkoły w Starej Niedziałce wraz z wcześniejszym demontażem istniejących opraw (odpady powstałe na skutek demontażu utylizuje Wykonawca na koszt własny).
4. W ofercie należy przedstawić wyłącznie nowe urządzenia, posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN12464 światło i oświetlenie. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia przed wbudowaniem zestawienia materiałowego elementów planowanych do zamontowania wraz z kopią dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania i zgodności z wyżej wymienioną normą (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, karty katalogowe, itp.).
5. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca się dokonanie oględzin budynku wraz z dokonaniem stosownych pomiarów, tak by zawarto w cenie oferty wszystkie koszty za prace niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
6. **Obowiązki Wykonawcy:**
 - **Przed przystąpieniem do montażu nowych opraw oświetleniowych należy sprawdzić stan przewodów i kabli w istniejących obwodach instalacji oświetleniowej. W tym celu należy wykonać pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli. Pomiary przeprowadzić zgodnie z założeniami normy PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia, część 6 Sprawdzenie.**
 - **Po wykonanym montażu opraw oświetleniowych należy przeprowadzić badania natężenia oświetlenia podstawowego ogólnego i awaryjnego oraz czas działania opraw awaryjnych minimum 2 godziny.**
 - **Protokoły z przeprowadzonych prób i sprawdzeń należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.**

Dodatkowo Zamawiający w rozdziale V **Inne wymagania**, dokonuje zmiany w punkcie 5, podpunkcie 4). Zmiana dotyczy numeru konta, na które należy dokonać wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr **52 9226 0005 0000 8035 2000 0040** z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy RI.271.3.12.2019”

Pozostałe warunki Zamówienia nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.


Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

