

Gmina Mińsk Mazowiecki  
ul. Chełmońskiego 14  
05 – 300 Mińsk Mazowiecki

RI.271.3.24.2019

## WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

### *Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły w Starej Niedziałce*

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. *Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły w Starej Niedziałce*, udziela odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło do Zamawiającego:

#### **Pytanie 1:**

Aby przedstawić zgodność z normą PN-EN12464 należy wykonać projekt oświetlenia wraz ze stosownymi obliczeniami. Zapytanie ofertowe nie obejmuje swoim zakresem takich prac, a ponad to zgodność z normą implementuje się do projektu, a wtedy dobiera produkt który wpisuje się w wymagania projektowe. Jeżeli oferta ma obejmować wykonanie projektu oraz całej instalacji zgodnie z normą PN-EN12464 proszę o potwierdzenie tego w stosownym piśmie. Jeżeli natomiast norma jest wpisana "na wyrost" proszę o sprostowanie

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości określonej za pomocą norm, w tym przypadku w zgodności z normą PN-EN 12464 światło i oświetlenie. Przywołana norma ma zagwarantować Zamawiającemu, iż oferowane przez Wykonawcę materiały oraz roboty budowlane będą spełniały wymagania oświetleniowe stawiane przez przywołaną normę. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy sporządzenia odrębnego projektu oświetlenia, lecz wymaga aby Wykonawca sporządził stosowne badania natężenia oświetlenia podstawowego ogólnego we wszystkich pomieszczeniach, w których zainstalowano nowe oświetlenie z wynikiem nie gorszym niż określone w zapytaniu ofertowym.

Z up. Wójta  
Radosław Legat  
Zastępca Wójta