

RI.271.1.3.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) poniżej przedstawiam treść zapytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. W załączonej dokumentacji projektowej nie ma odrębnego opracowania dotyczącego instalacji chłodu; są tylko informacje na planie sytuacyjnym oraz na rzucie poddasza instalacji CO, że instalacja chłodu wg odrębnego opracowania, którego brak w załączonym projekcie. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z przedmiotem i zakresem opracowania rurociągi instalacji chłodniczej od planowanych jednostek zewnętrznych do central wentylacyjnych. Centrale należy wyposażyć w chłodnice. Jednostki zewnętrzne instalacji chłodniczej nie są objęte niniejszym zadaniem.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski