

RI.271.1.4.2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.
„Przebudowa ulicy Sezamkowej w Karolinie.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1986, dalej Pzp) Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu dokonuje się zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiany te dotyczą:

I. Rozdziału 12 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert).

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z:

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 20.02.2020 roku, godz. 11:00
- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 20.02.2020 roku, godz. 11:15

na zapis

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 21.02.2020 roku, godz. 11:00
- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 21.02.2020 roku, godz. 11:15

II. Załącznika nr 7 – Przedmiaru robót

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót o pozycje robót zabezpieczających i sprawdzających tj.:

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty zabezpieczające i sprawdzające

1	2	3	4	5
1	Przez analogię wg nakładów rzeczowych KNNR 41514-010-060	Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed zamarzaniem izolacją z kruszywa keramzytowego <i>Charakterystyka Robót:</i> 1. Założenie na rurociąg otuliny z jednej warstwy folii 2. Zasypanie warstwą keramzytu 3. Nakrycie izolacyjnej warstwy folii 4. Przysypanie papy warstwą ziemi grubości 20 cm <i>krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>20,00</i>

1	2	3	4	5
2	Kalkulacja własna wg ofert rynkowych	Inspekcja kanalizacji deszczowej kamerą TV Charakterystyka Robót: 1. Inspekcja kamerą TV 2. Wykonanie raportu z inspekcji 3. Wykonanie raportu na nośniku (plyta DVD) <i>krotność = 1,00</i>	<i>m</i>	245,00

Zamawiający w dniu dzisiejszym na stronie internetowej w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania zamieści Uaktualniony Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót.

Z up. Wójta
Radosław Łęgat
Zastępca Wójta