

Mińsk Mazowiecki, dnia 18 maja 2020 roku

RI.271.1.11.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) poniżej przedstawiam treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem.

Zapytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie zapisu z STWiORB gdzie zamawiający w punkcie „2.4 Wykaz zastosowanych podstawowych materiałów” w części parametry oświetleniowe i potwierdzenia zapisał że „oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzającego deklarowane zgodności, np. ENEC” czy zamawiającemu chodziło o to że oprawa musi posiadać certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację na terenie UE – Certyfikat ENEC lub równoważny – potwierdzający jej wykonanie według norm europejskich. Zapis taki znalazł się w STWiORB część 8 ul. Warszawska Osiny.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że informacja zawarta w STWiORB potwierdza, że dana oprawa ma posiadać certyfikat ENEC lub równoważny, obejmujący taki sam zakres badań i wg identycznych norm.

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta