

Gmina Mińsk Mazowiecki  
ul. J. Chełmońskiego 14  
05-300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, dnia 18.12.2020r.

RI.271.1.25.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ograniczenie niskiej emisji  
poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) poniżej przedstawiam treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1:**

Do kogo należy dostosowanie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniu kotłowni?

Odpowiedź:

Dostosowanie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniu kotłowni należy do użytkownika instalacji, zgodnie z zapisem zawartym w Załączniku nr 9 do SIWZ – PFU str. 20:

**„Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji, których wykonanie należy do obowiązków użytkownika instalacji:**

- zapewnienie oświetlenia w pomieszczeniu oraz wentylacji co najmniej grawitacyjnej”

**Pytanie 2:**

Do kogo należy przystosowanie lub montaż przewodów kominowych?

Odpowiedź:

Przystosowanie lub montaż przewodów kominowych należy do Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia str. 5: „...Dostosowanie systemu kominowego (nie dotyczy kotłów elektrycznych) do wymogów określonych przez producenta kotłów należy do obowiązków wykonawcy.”