

Mińsk Mazowiecki, dnia 12.01.2021

RI.274.4.2.2021.WZ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zwracam się do Państwa z propozycją wykonania **dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Barcząca, Budy Barcząckie – Targówka, Chmielew, Grabina, Stara Niedziałka, Nowe Osiny, Stojadła.**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego przy następujących drogach gminnych:

1) **Barcząca**

- ul. Sosnowa (dz. nr 253), na odcinku ok. 470 m, od dz. nr 210 do dz. nr 225, oświetlenie na słupach nowoprojektowanych, lokalizacja słupów w pasie drogowym (droga gminna).

2) **Budy Barcząckie - Targówka**

- ul. Mazowiecka, na działkach drogi powiatowej nr 94 (Targówka) i 136 (Stare Zakole), na odcinku ok. 500 m, oświetlenie na słupach nowoprojektowanych (co drugi słup), lokalizacja słupów w pasie drogowym, pomiędzy istniejącym oświetleniem w Targówce i Starym Zakolu.

3) **Chmielew**

- dz. nr 510, na odcinku ok. 1.160 m, na długości działki drogi gminnej od granicy z m. Barcząca, oświetlenie na słupach nowoprojektowanych (co drugi słup), lokalizacja słupów w pasie drogowym.

4) **Grabina**

- ul. Dywizjonu 303 (droga gminna na działce nr 177), na odcinku ok. 390 m, pomiędzy dz. nr 69 i działką nr 117, oświetlenie na słupach istniejących, lokalizacja słupów w pasie i poza pasem drogowym.

5) **Stara Niedziałka,**

- ulica Łąkowa (gminna) na działce nr 467, na odcinku ok. 260 m, pomiędzy dz. nr 166 i dz. nr 209, oświetlenie na słupach istniejących i nowoprojektowanych, lokalizacja słupów poza pasem drogowym.

- ulica Polna (gminna) na działce nr 465/2, na odcinku ok. 315 m, pomiędzy dz. nr 1022 i działką nr 353/13, oświetlenie na słupach istniejących i nowoprojektowanych, lokalizacja słupów w pasie drogowym.

6) **Nowe Osiny**

- ul. Warszawska na działce drogi krajowej nr 78, na odcinku ok. 440 m, pomiędzy istniejącym oświetleniem przy działce nr 80/1 i przy działce nr 2 (działka w Kolonii Janów), oświetlenie na słupach nowoprojektowanych (stalowych, typu parkowego, jak po przeciwnej stronie pasa drogowego) lokalizacja słupów w pasie drogowym drogi krajowej.

7) **Stojadła**

- droga na bocznej części ul. Wspólnej, na działce nr 411/1, na odcinku ok. 260 m, pomiędzy istniejącym oświetleniem na ul. Strażackiej i na głównej części ul. Wspólnej, oświetlenie na słupach istniejących, lokalizacja słupów poza pasem drogowym.

Wskazania projektowe: moce opraw ledowych zasadniczo nie większe niż 60W, a w przypadku wskazania do założenia większych opraw konieczne uzgodnienie z Zamawiającym. Oprawy obowiązkowo winny mieć możliwość regulacji intensywności strumienia świetlnego w zależności od wybranych godzin (możliwość dokonywania nastaw w pojedynczej oprawie przed montażem). Typy opraw i słupów winny być uzgodnione z Zamawiającym. Przy uzyskiwaniu warunków z PGE Dystrybucja wymagana jest analiza zasadności utrzymywania określonych mocy umownych pod względem optymalizacji kosztów i ewentualnie występowanie o zmiany.

Dokumentacja będzie obejmowała:

1. projekty budowlane i projekty wykonawcze (3 szt.),
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (1 szt.),
3. przedmiary robót (1 szt.),
4. kosztorysy inwestorskie (1 szt.),

W zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji realizacyjnej na rzecz inwestora na podstawie uzyskanego upoważnienia do reprezentacji tj. prawomocnego pozwolenia na budowę lub potwierzonego braku sprzeciwu do zgłoszenia budowlanego (o ile jest to w danym przypadku wymagane przepisami prawa budowlanego, jeżeli nie jest wymagane to wystarczą jedynie warunki przyłączenia z PGE).

Oprócz wersji papierowej cały komplet dokumentacji należy wykonać w wersji elektronicznej na płycie CD, z możliwością kopiowania dla potrzeb przetargowych w formacie PDF - 1 egzemplarz (ponadto na płycie winna znaleźć się wersja przedmiaru do edycji w programach służących do kosztorysowania).

Zaleca się, aby potencjalni wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny przedmiotu zamówienia i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

Uwaga: Wraz z ofertą wykonawca winien przedstawić referencje lub dokumenty równoważne potwierdzające rzetelne wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej pięciu niezależnych dokumentacji projektowych – oświetlenia drogowego wartości minimum 3.000 zł każda (przy realizacjach przeprowadzonych dla Zamawiającego wystarczy powołać się na nr umowy). Wymagane jest również dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy RODO (można podpisać załączony dokument z dopiskiem „akceptuję”).

Termin wykonania opracowania: **1 października 2021 r.**

Kryterium oceny ofert: **cena**. Ceny należy podać dla każdego zadania odrębnie oraz razem dla całości.

Termin i miejsce składania ofert: **18.01.2021 r.** w sekretariacie pok. Nr 102 , fax. 25 756-25-00 lub na adres e-mailowy drogowiec@minskmazowiecki.pl.

Osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień jest Waldemar Zychowicz - referat inwestycyjny, tel. 25 756-25-10.

WÓJT
Antoni Janusz Pechoski